



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

NHŚ.9051.1.31.2023

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia 23-03-2023

Nr Zał:

*9.7.12.1000
J.T. d.1.10.15
18.03.2023*

Bydgoszcz, dnia 16.03.2023r

Egz. nr /

Otrzymują według rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 338), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020, poz. 2028) § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych: Nowa Wieś Wielka, Brzoza na terenie gminy Nowa Wieś Wielka za 2022r. i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na bieżąco otrzymywał od producenta wody tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy
Elżb. Chrzanowska

Załącznik: Tabela + ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka - egz.nr 1 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka - egz.nr 2 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Cieplicka 5,85-377 Bydgoszcz - egz.nr 3 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
- 4.a/a - egz.nr 4

Handwritten scribbles or marks in the upper center of the page.

Small handwritten marks or characters in the lower left area.

A vertical line or mark on the right edge of the page.

A horizontal line spanning the width of the page near the bottom.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów publicznych Nowa Wieś Wielka, Brzoza na terenie gm. Nowa Wieś Wielka za 2022 r.

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 w ramach nadzoru bieżącego. Badania wykonano w ramach kontroli wewnętrznej producenta jakości wody w Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A,43-200 Pszczyna			
	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
NOWA WIEŚ WIELKA			
1.	01.03.2022r.	Stacja uzdatniania wody- woda podawana do sieci	SB/21693/06/2022
2.	01.03.2022r.	Nowa Wieś Wielka mieszkanie ul. Żwirowa - łazienka	SB/21694/06/2022
3.	01.03.2022r.	Januszkowo stacja benzynowa Orlen pomieszczenie kotłowni	SB/21695/06/2022
4.	10.06.2022r.	Stacja uzdatniania wody- woda podawana do sieci	SB/68403/06/2022
5.	10.06.2022r.	Januszkowo stacja benzynowa Orlen pomieszczenie kotłowni	SB/68405/06/2022
7.	10.06.2022r.	Nowa Wieś Wielka mieszkanie ul. Żwirowa - łazienka	SB/68404/06/2022
8.	20.09.2022r.	Stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.129.2.22/LF L.9051.2.129.1.2022/LM
9.	20.09.2022r.	Januszkowo stacja benzynowa Orlen pomieszczenie kotłowni	L.9051.2.129.3.22/LF L.9051.2.129.3.2022/LM
10.	20.09.2022r.	Nowa Wieś Wielka, szkoła podstawowa - pomieszczenie gospodarcze	L.9051.2.129.1.22/LF L.9051.2.129.2.2022/LM
11.	17.10.2022r.	Stacja uzdatniania wody- woda podawana do sieci	LM.9051.2.340.1.2022
12.	17.10.2022r.	Januszkowo stacja benzynowa Orlen pomieszczenie kotłowni	LM.9051.2.340.2.2022
13.	02.11.2022r.	Stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	LM.9051.2.369.1.2022
14.	25.10.2022r.	Wod. pub. Nowa Wieś Wielka - studnia nr 1 promieniotwórczość	SB/162850/12/2022
15.	25.10.2022r.	Wod. pub. Nowa Wieś Wielka - studnia nr 2 promieniotwórczość	SB/162851/12/2022
14.	02.11.2022r.	Nowa Wieś Wielka, szkoła podstawowa- pomieszczenie gospodarcze	LM.9051.2.370.1.2022

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY
ul. KOŚCIUSZKI 27, 85-079 Bydgoszcz
sekretariat.psse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz

BRZOZA			
1.	01.03.2022r.	Prądocin Stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	SB/21696/03/2022
2.	01.03.2022r.	Brzoza stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	SB/21698/03/2022
3.	01.03.2022r.	Brzoza oczyszczalnia ścieków-pomieszczenie socjalne	SB/21700/03/2022
4.	10.06.2022r.	Brzoza stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	SB/70015/06/2022
5.	10.06.2022r.	Brzoza szkoła podstawowa byłe gimnazjum pomieszczenie gospodarcze	SB/68406/06/2022
6.	10.06.2022r.	Brzoza oczyszczalnia ścieków-pomieszczenie socjalne	SB/68407/06/2022
7.	20.09.2022r.	Prądocin stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.128.1.22/LF L.9051.2.128.1.2022/LM
8.	20.09.2022r.	Brzoza oczyszczalnia ścieków-pomieszczenie socjalne	L.9051.2.128.2.22/LF L.9051.2.128.2.2022/LM
9.	20.09.2022r.	Brzoza szkoła podstawowa byłe gimnazjum pomieszczenie gospodarcze	L.9051.2.128.3.22/LF L.9051.2.128.3.2022/LM
10.	08.12.2022r.	Brzoza stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	SB/154379/12/2022
11.	08.12.2022r.	Prądocin stacja uzdatniania wody - woda podawana do sieci	SB/154381/12/2022
12.	08.12.2022r.	Brzoza szkoła podstawowa byłe gimnazjum pomieszczenie gospodarcze	SB/154380/12/2022
13.	25.10.2022r.	Wod. pub. Brzoza, Prądocin - studnia nr 1 promieniotwórczość	SB/162852/12/2022
14.	25.10.2022r.	Wod. pub. Brzoza, Prądocin - studnia nr 2 promieniotwórczość	SB/162853/12/2022
15.	25.10.2022r.	Wod. pub. Brzoza, Brzoza - studnia nr 1 promieniotwórczość	SB/162973/12/2022
16.	25.10.2022r.	Wod. pub. Brzoza, Brzoza - studnia nr 2 promieniotwórczość	SB/162976/12/2022

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Sprawozdanie z badań Nr: L.9051.2.129.1.2022/LM, LM.9051.2.340.1.2022

- jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiam sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność i zwiększoną liczbę bakterii grupy coli od 1jtk/100 ml do 3jtk/100 (wymaganie: 0jtk/100).

Badania kontrolne – sprawozdanie z badań LM.9051.2.369.1.2022 i LM.9051.2.370.1.2022

jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiam sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podstawa oceny jakości sanitarnej wody:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie
R. Zborowska-Dobosz
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz